Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

Rapport d'analyses (par échantillon)

Autocontrôle microbiologique et chimique septembre 2026

Projet N° P26-3818, version 1

Commune de Courroux
Administration communale
Place des Mouleurs 1
2822 Courroux
SUISSE

[Cet espace est laissé intentionnellement vide pour commentaires]

Rapport préparé par:



Marine Sassi
Directrice de laboratoire
marine.sassi@etdach.eurofins.com

Ce rapport ne peut être reproduit, partiellement ou dans sa totalité, sans l'autorisation écrite d'Eurofins Scitec. Ce document correspond à l'intégralité de la commande. Il ne concerne que les objets tels que reçus soumis à l'analyse.

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-3818.001
Réf. client : Solvat

Date & heure d'échantillonnage : 08.09.2026 10:10
Date de réception : 08.09.2026
Matrice : Eau brute

Caractéristiques physico-chimiques

Paramètre	Résultat	Incertitude[a]	Unité	LOQ[b]	Date préparation	Date analyse	Méthode	Instrument	Qualifiants[c]	Site[d]
Alcalinité - $CaCO_3$	303	±22,7	mg/L	20	----	10.09.2026	SM 22 2320 B-2011	OMNIS	2	L
Alcalinité - HCO_3	370	±27,7	mg/L	20	----	10.09.2026	SM 22 2320 B-2011	OMNIS	2	L
Ammonium - NH4	<10	----	µg/L	10	----	09.09.2026	DFI 30(+)	Cary 60	1	L
Bromure	<0,1	----	mg/L	0,1	----	09.09.2026	EPA 300.0 Rev. 2.1	Metrohm 930-2	1	L
Chlorure	2,4	±0,5	mg/L	0,1	----	09.09.2026	EPA 300.0 Rev. 2.1	Metrohm 930-2	1, 2	L
Conductivité (25°C)	609	±7,9	µS/cm	0,5	----	10.09.2026	SM 22 2510 B-2011	OMNIS	2	L
Dureté totale - $CaCO_3$	32,4	±1,6	°F	2,0	----	10.09.2026	SM 21-23 3500-Ca B (-1)	OMNIS	----	L
Fluorure	<0,1	----	mg/L	0,1	----	09.09.2026	EPA 300.0 Rev. 2.1	Metrohm 930-2	1, 2	L
Nitrate - NO3	12,5	±1,9	mg/L	0,1	----	09.09.2026	EPA 300.0 Rev. 2.1	Metrohm 930-2	1	L
Nitrite - NO2	<0,01	----	mg/L	0,01	----	09.09.2026	EPA 300.0 Rev. 2.1	Metrohm 930-2	1	L
Orthophosphate - PO4	<31	----	µg/L	31	----	10.09.2026	SM 22 4500-P E-2011	Cary 60	1, 2	L
pH	7,20	±0,1	----	0,10	----	10.09.2026	SM 4500-H^+ B	OMNIS	3	L
Sulfate	15,1	±2,8	mg/L	0,1	----	09.09.2026	EPA 300.0 Rev. 2.1	Metrohm 930-2	1, 2	L
Turbidité	<0,5	----	NTU	0,5	----	09.09.2026	SM 22 2130 B-2011	TL2350	1, 2	L

Composés organiques

Paramètre	Résultat	Incertitude[a]	Unité	LOQ[b]	Date préparation	Date analyse	Méthode	Instrument	Qualifiants[c]	Site[d]
Carbone organique total (TOC)	0,4	±0,03	mg/L	0,1	----	15.09.2026	SM 5310 C	Sous-traitant	1, 4	

Eléments

Paramètre	Résultat	Incertitude[a]	Unité	LOQ[b]	Date préparation	Date analyse	Méthode	Instrument	Qualifiants[c]	Site[d]
Ca: Calcium dissous	123/118	±25,2	mg/L	0,1	----	10.09.2026	EPA 200.8	ICP-MS 7850	1	L
K: Potassium dissous	0,3/0,3	±0,08	mg/L	0,1	----	10.09.2026	EPA 200.8	ICP-MS 7850	1	L
Li: Lithium dissous	<0,05/<0,05	----	mg/L	0,05	----	10.09.2026	EPA 200.8	ICP-MS 7850	1	L
Mg: Magnésium dissous	1,3/1,3	±0,3	mg/L	0,1	----	10.09.2026	EPA 200.8	ICP-MS 7850	1	L
Na: Sodium dissous	2,4/2,3	±0,5	mg/L	0,1	----	10.09.2026	EPA 200.8	ICP-MS 7850	1	L

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-3818.001
Réf. client : Solvat

Date & heure d'échantillonnage : 08.09.2026 10:10
Date de réception : 08.09.2026
Matrice : Eau brute

Phytosanitaires

Paramètre	Résultat	Incertitude[a]	Unité	LOQ[b]	Date préparation	Date analyse	Méthode	Instrument	Qualifiants[c]	Site[d]
AMPA	<0,05	----	µg/L	0,05	15.09.2026	15.09.2026	Internal method	LCMS 6495D2	1	L
Asulam	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Atrazine	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Atrazine-déisopropyle	<0,01	----	µg/L	0,01	----	11.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Atrazine-déséthyle	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Bentazone	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Bromoxynil	<0,01	----	µg/L	0,01	----	11.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Chloridazone-désphényle	0,14	----	µg/L	0,01	----	11.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Chloridazone-méthyl-desphényle	0,06	----	µg/L	0,01	----	11.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Chlorothalonil R417888	<0,025	----	µg/L	0,025	----	11.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Chlorothalonil R471811	0,061	----	µg/L	0,050	----	11.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Chlortoluron	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Diméthènamide	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Fludioxonil	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Foramsulfuron	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Glyphosate	<0,05	----	µg/L	0,05	15.09.2026	15.09.2026	Internal method	LCMS 6495D2	1	L
Mésotrione	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Métalaxyl	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Métaldéhyde	<0,05	----	µg/L	0,05	29.09.2026	29.09.2026	Méthode interne	GCMSMS-7010	----	L
Métamitron	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Métolachlore	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Nicosulfuron	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Tébuconazole	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Tébufénozide	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Tembotrione	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Triclopyr	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-3818.001
Réf. client : Solvat

Date & heure d'échantillonnage : 08.09.2026 10:10
Date de réception : 08.09.2026
Matrice : Eau brute

Produit chimique industriel

Paramètre	Résultat	Incertitude[a]	Unité	LOQ[b]	Date préparation	Date analyse	Méthode	Instrument	Qualifiants[c]	Site[d]
Benzotriazole	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Tolyltriazole	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	08.09.2026 17:15	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	08.09.2026 17:15	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	esti. 3	CFU/mL	08.09.2026 16:30	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-3818.002
Réf. client : Bambois

Date & heure d'échantillonnage : 08.09.2026 10:10
Date de réception : 08.09.2026
Matrice : Eau brute

Caractéristiques physico-chimiques

Paramètre	Résultat	Incertitude[a]	Unité	LOQ[b]	Date préparation	Date analyse	Méthode	Instrument	Qualifiants[c]	Site[d]
Alcalinité - $CaCO_3$	313	±23,5	mg/L	20	----	10.09.2026	SM 22 2320 B-2011	OMNIS	2	L
Alcalinité - HCO_3	382	±28,6	mg/L	20	----	10.09.2026	SM 22 2320 B-2011	OMNIS	2	L
Ammonium - NH4	<10	----	µg/L	10	----	09.09.2026	DFI 30(+)	Cary 60	1	L
Bromure	<0,1	----	mg/L	0,1	----	09.09.2026	EPA 300.0 Rev. 2.1	Metrohm 930-2	1	L
Chlorure	3,2	±0,6	mg/L	0,1	----	09.09.2026	EPA 300.0 Rev. 2.1	Metrohm 930-2	1, 2	L
Conductivité (25°C)	639	±8,3	µS/cm	0,5	----	10.09.2026	SM 22 2510 B-2011	OMNIS	2	L
Dureté totale - $CaCO_3$	33,8	±1,7	°F	2,0	----	10.09.2026	SM 21-23 3500-Ca B (-1)	OMNIS	----	L
Fluorure	<0,1	----	mg/L	0,1	----	09.09.2026	EPA 300.0 Rev. 2.1	Metrohm 930-2	1, 2	L
Nitrate - NO3	17,9	±2,8	mg/L	0,1	----	09.09.2026	EPA 300.0 Rev. 2.1	Metrohm 930-2	1	L
Nitrite - NO2	<0,01	----	mg/L	0,01	----	09.09.2026	EPA 300.0 Rev. 2.1	Metrohm 930-2	1	L
Orthophosphate - PO4	<31	----	µg/L	31	----	10.09.2026	SM 22 4500-P E-2011	Cary 60	1, 2	L
pH	7,29	±0,1	----	0,10	----	10.09.2026	SM 4500-H^+ B	OMNIS	3	L
Sulfate	15,4	±2,8	mg/L	0,1	----	09.09.2026	EPA 300.0 Rev. 2.1	Metrohm 930-2	1, 2	L
Turbidité	<0,5	----	NTU	0,5	----	09.09.2026	SM 22 2130 B-2011	TL2350	1, 2	L

Composés organiques

Paramètre	Résultat	Incertitude[a]	Unité	LOQ[b]	Date préparation	Date analyse	Méthode	Instrument	Qualifiants[c]	Site[d]
Carbone organique total (TOC)	0,4	±0,03	mg/L	0,1	----	15.09.2026	SM 5310 C	Sous-traitant	1, 4	

Eléments

Paramètre	Résultat	Incertitude[a]	Unité	LOQ[b]	Date préparation	Date analyse	Méthode	Instrument	Qualifiants[c]	Site[d]
Ca: Calcium dissous	126	±26,3	mg/L	0,1	----	10.09.2026	EPA 200.8	ICP-MS 7850	1	L
K: Potassium dissous	0,4	±0,09	mg/L	0,1	----	10.09.2026	EPA 200.8	ICP-MS 7850	1	L
Li: Lithium dissous	<0,05	----	mg/L	0,05	----	10.09.2026	EPA 200.8	ICP-MS 7850	1	L
Mg: Magnésium dissous	2,3	±0,6	mg/L	0,1	----	10.09.2026	EPA 200.8	ICP-MS 7850	1	L
Na: Sodium dissous	2,6	±0,5	mg/L	0,1	----	10.09.2026	EPA 200.8	ICP-MS 7850	1	L

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-3818.002
Réf. client : Bambois

Date & heure d'échantillonnage : 08.09.2026 10:10
Date de réception : 08.09.2026
Matrice : Eau brute

Phytosanitaires

Paramètre	Résultat	Incertitude[a]	Unité	LOQ[b]	Date préparation	Date analyse	Méthode	Instrument	Qualifiants[c]	Site[d]
AMPA	<0,05	----	µg/L	0,05	15.09.2026	15.09.2026	Internal method	LCMS 6495D2	1	L
Asulam	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Atrazine	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Atrazine-déisopropyle	<0,01	----	µg/L	0,01	----	11.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Atrazine-déséthyle	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Bentazone	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Bromoxynil	<0,01	----	µg/L	0,01	----	11.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Chloridazone-désphényle	0,03	----	µg/L	0,01	----	11.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Chloridazone-méthyl-desphényle	0,01	----	µg/L	0,01	----	11.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Chlorothalonil R417888	<0,025	----	µg/L	0,025	----	11.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Chlorothalonil R471811	<0,050	----	µg/L	0,050	----	11.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Chlortoluron	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Diméthènamide	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Fludioxonil	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Foramsulfuron	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Glyphosate	<0,05	----	µg/L	0,05	15.09.2026	15.09.2026	Internal method	LCMS 6495D2	1	L
Mésotrione	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Métalaxyl	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Métaldéhyde	<0,05	----	µg/L	0,05	29.09.2026	29.09.2026	Méthode interne	GCMSMS-7010	----	L
Métamitron	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Métolachlore	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Nicosulfuron	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Tébuconazole	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Tébufénozide	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Tembotrione	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Triclopyr	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-3818.002
Réf. client : Bambois

Date & heure d'échantillonnage : 08.09.2026 10:10
Date de réception : 08.09.2026
Matrice : Eau brute

Produit chimique industriel

Paramètre	Résultat	Incertitude[a]	Unité	LOQ[b]	Date préparation	Date analyse	Méthode	Instrument	Qualifiants[c]	Site[d]
Benzotriazole	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Tolyltriazole	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	08.09.2026 17:15	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	08.09.2026 17:15	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	110	CFU/mL	08.09.2026 16:30	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-3818.003
Réf. client : Dos Les Fosses

Date & heure d'échantillonnage : 08.09.2026 10:30
Date de réception : 08.09.2026
Matrice : Eau brute

Caractéristiques physico-chimiques

Paramètre	Résultat	Incertitude[a]	Unité	LOQ[b]	Date préparation	Date analyse	Méthode	Instrument	Qualifiants[c]	Site[d]
Alcalinité - $CaCO_3$	202	±15,2	mg/L	20	----	10.09.2026	SM 22 2320 B-2011	OMNIS	2	L
Alcalinité - HCO_3	246	±18,5	mg/L	20	----	10.09.2026	SM 22 2320 B-2011	OMNIS	2	L
Ammonium - NH4	30	±6,3	µg/L	10	----	09.09.2026	DFI 30(+)	Cary 60	1	L
Bromure	<0,1	----	mg/L	0,1	----	09.09.2026	EPA 300.0 Rev. 2.1	Metrohm 930-2	1	L
Chlorure	3,8	±0,7	mg/L	0,1	----	09.09.2026	EPA 300.0 Rev. 2.1	Metrohm 930-2	1, 2	L
Conductivité (25°C)	419	±5,4	µS/cm	0,5	----	10.09.2026	SM 22 2510 B-2011	OMNIS	2	L
Dureté totale - $CaCO_3$	21,1	±1,1	°F	2,0	----	10.09.2026	SM 21-23 3500-Ca B (-1)	OMNIS	----	L
Fluorure	<0,1	----	mg/L	0,1	----	09.09.2026	EPA 300.0 Rev. 2.1	Metrohm 930-2	1, 2	L
Nitrate - NO3	4,7	±0,7	mg/L	0,1	----	09.09.2026	EPA 300.0 Rev. 2.1	Metrohm 930-2	1	L
Nitrite - NO2	<0,01	----	mg/L	0,01	----	09.09.2026	EPA 300.0 Rev. 2.1	Metrohm 930-2	1	L
Orthophosphate - PO4	<31	----	µg/L	31	----	10.09.2026	SM 22 4500-P E-2011	Cary 60	1, 2	L
pH	7,57	±0,1	----	0,10	----	10.09.2026	SM 4500-H^+ B	OMNIS	3	L
Sulfate	10,1	±1,9	mg/L	0,1	----	09.09.2026	EPA 300.0 Rev. 2.1	Metrohm 930-2	1, 2	L
Turbidité	<0,5	----	NTU	0,5	----	09.09.2026	SM 22 2130 B-2011	TL2350	1, 2	L

Composés organiques

Paramètre	Résultat	Incertitude[a]	Unité	LOQ[b]	Date préparation	Date analyse	Méthode	Instrument	Qualifiants[c]	Site[d]
Carbone organique total (TOC)	0,4	±0,03	mg/L	0,1	----	15.09.2026	SM 5310 C	Sous-traitant	1, 4	

Eléments

Paramètre	Résultat	Incertitude[a]	Unité	LOQ[b]	Date préparation	Date analyse	Méthode	Instrument	Qualifiants[c]	Site[d]
Ca: Calcium dissous	75,4	±15,8	mg/L	0,1	----	10.09.2026	EPA 200.8	ICP-MS 7850	1	L
K: Potassium dissous	1,3	±0,3	mg/L	0,1	----	10.09.2026	EPA 200.8	ICP-MS 7850	1	L
Li: Lithium dissous	<0,05	----	mg/L	0,05	----	10.09.2026	EPA 200.8	ICP-MS 7850	1	L
Mg: Magnésium dissous	4,3	±1,1	mg/L	0,1	----	10.09.2026	EPA 200.8	ICP-MS 7850	1	L
Na: Sodium dissous	2,6	±0,5	mg/L	0,1	----	10.09.2026	EPA 200.8	ICP-MS 7850	1	L

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-3818.003
Réf. client : Dos Les Fosses

Date & heure d'échantillonnage : 08.09.2026 10:30
Date de réception : 08.09.2026
Matrice : Eau brute

Phytosanitaires

Paramètre	Résultat	Incertitude[a]	Unité	LOQ[b]	Date préparation	Date analyse	Méthode	Instrument	Qualifiants[c]	Site[d]
AMPA	<0,05	----	µg/L	0,05	15.09.2026	15.09.2026	Internal method	LCMS 6495D2	1	L
Asulam	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Atrazine	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Atrazine-déisopropyle	<0,01	----	µg/L	0,01	----	11.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Atrazine-déséthyle	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Bentazone	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Bromoxynil	<0,01	----	µg/L	0,01	----	11.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Chloridazone-désphényle	<0,01	----	µg/L	0,01	----	11.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Chloridazone-méthyl-desphényle	<0,01	----	µg/L	0,01	----	11.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Chlorothalonil R417888	<0,025	----	µg/L	0,025	----	11.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Chlorothalonil R471811	<0,050	----	µg/L	0,050	----	11.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Chlortoluron	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Diméthènamide	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Fludioxonil	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Foramsulfuron	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Glyphosate	<0,05	----	µg/L	0,05	15.09.2026	15.09.2026	Internal method	LCMS 6495D2	1	L
Mésotrione	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Métalaxyl	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Métaldéhyde	<0,05	----	µg/L	0,05	29.09.2026	29.09.2026	Méthode interne	GCMSMS-7010	----	L
Métamitron	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Métolachlore	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Nicosulfuron	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Tébuconazole	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Tébufénozide	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Tembotrione	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Triclopyr	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-3818.003
Réf. client : Dos Les Fosses

Date & heure d'échantillonnage : 08.09.2026 10:30
Date de réception : 08.09.2026
Matrice : Eau brute

Produit chimique industriel

Paramètre	Résultat	Incertitude[a]	Unité	LOQ[b]	Date préparation	Date analyse	Méthode	Instrument	Qualifiants[c]	Site[d]
Benzotriazole	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L
Tolyltriazole	<0,01	----	µg/L	0,01	----	13.09.2026	Internal method	LCMS 6495D1	----	L

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	08.09.2026 17:15	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	08.09.2026 17:15	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	esti. 10	CFU/mL	08.09.2026 16:30	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-3818.004
Réf. client : Réseau Courroux

Date & heure d'échantillonnage : 08.09.2026 10:20
Date de réception : 08.09.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	08.09.2026 17:15	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	08.09.2026 17:15	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	esti. 9	CFU/mL	08.09.2026 16:30	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-3818.005
Réf. client : Réseau Courcelon

Date & heure d'échantillonnage : 08.09.2026 10:40
Date de réception : 08.09.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	08.09.2026 17:15	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	08.09.2026 17:15	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	esti. 2	CFU/mL	08.09.2026 16:30	ISO 6222	----	1	D

[a] Incertitude moyenne sur la plage de quantification
[b] Limite de quantification
[d] L=Lausanne, D=Delémont
(+) Méthode de référence adaptée

[c] Nomenclature des qualifiants

1 – Analyse domaine accrédité ISO 17025
2 – Analyse conforme aux standards NELAC
3 – Analyse non certifiable par NELAC
4 – Analyse sous-traitée
5 – Présent dans le blanc d'extraction
6 – Critère de recovery invalide
7 – Résultat non conforme
8 – Flaconnage inadéquat
9 – Agent de conservation inadéquat
10 – Intégrité de l'échantillon incertaine
11 – Température échant. inadéquate
12,13,14 – Temps de garde excédé
15 – CV duplicat invalide
16 – LOQ réhaussée suite à un effet matrice
17 – Analyse autorisée Swissmedic
18 – Echantillonné par Eurofins Scitec

Qualifiants 5, 7 à 14 : déviations pouvant affecter la justesse du résultat.
Qualifiants 6, 15 et 16 : effets de matrice possibles.
Qualifiant 18 : Eurofins Scitec n'est pas accrédité pour l'échantillonnage.