

Projet		P20-4800 Commune de Courroux	
Ref. client		Réseau Courroux	Réseau Courcelon
Scitec ID		P20-4800.001	P20-4800.002
Matrice		W	W
Date prélèvement		16.11.2020	16.11.2020
Groupe de paramètres	Paramètres		
Paramètres physiques et inorganiques	Température in situ	12.8 °C	15.2 °C
Bactériologie	Enterocoques	0/0 CFU/100 mL	0/0 CFU/100 mL
Bactériologie	Escherichia coli	0/0 CFU/100 mL	0/0 CFU/100 mL
Bactériologie	Germes aérobies mésophiles 72h	30/24 CFU/mL	62/66 CFU/mL