

Projet		P23-1873 Commune de Courroux	
Ref. client		Courroux	Courcelon
Scitec ID		P23-1873.001	P23-1873.002
Matrice		W	W
Date prélèvement		21.02.2023	21.02.2023
Groupe de paramètres	Paramètres		
Bactériologie	Enterocoques	0/0 CFU/100 mL	0/0 CFU/100 mL
Bactériologie	Escherichia coli	0/0 CFU/100 mL	0/0 CFU/100 mL
Bactériologie	Germes aérobies mésophiles 72h	1/1 CFU/mL	290/270 CFU/mL